Q-104.623 - Value per Betreff übergeben

Q-104.623 - Value per Betreff übergeben

aus Tobit KB importiert - vom 24.04.2003 - Beitrag bei Tobit

Problem

Wird eine eMail an ein EIB-Modul mit dem Betreff 1 gesendet, schaltet es sich wie gewünscht ein. Wird der Wert 0 eingetragen schaltet die Lampe jedoch nicht aus. Wenn nun in der eMail der @@Value 0@@ eingefügt wird, funktioniert auch das abschalten der Lampe.

Antwort

Die von Ihnen beschriebene Funktion den VALUE über den Betreff anzugeben, ist nicht einsetzbar. Wird in die Betreffzeile beliebiger Text oder Zahlenwerte eingetragen, wird stets eine "1" übermittelt wenn kein @@VALUE x@@ im Textbody mit angegeben wird.

Das erklärt, warum das Modul einschaltet, wenn im Betreff eine "1" steht. Wenn dort ewas anderes eingetragen wird, wird das Modul ebenso eingeschaltet.

Wir empfehlen, grundsätzlich immer mit dem @@-Befehlen einen VALUE vorzugeben.