

Q-108.589 - Standard Vorgabe bei der Installation eines Automations TLD »EIB«

Q-108.589 - Standard Vorgabe bei der Installation eines Automations TLD »EIB«

aus Tobit KB importiert - vom 06.10.2006 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Mit der aktuellen Version (Download - Built 04-Oct-2006) ist bei der Installation eines Automations TLD »EIB« die Vorgabe für den Schalter »Beim Starten die Werte aller Aktoren im State Archive aktualisieren« auf »AUS«.

Antwort

Bei der Vorgabe »EIN« konnte es u.U. zu nicht gewünschten Aktionen kommen, wenn die Aktoren die Funktionen nicht unterstützen.

Halten Sie Ihre David-Installation stets auf dem neuesten Stand. Durch regelmäßiges Einspielen der aktuellen Programmversionen und Service Packs stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Software stets mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Komfort nutzen können.

Hinweis:

Beim UpDate einer bestehenden David V8 oder V8+ Installation ist u.U. die Angabe einer neuen Lizenznummern erforderlich, da sich die Art der Lizenzierung geändert hat und diese Änderung beim UpDate berücksichtigt werden muss.